

ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ И В ПОМЕЩЕНИЯХ МКУ ДО «ДЮСШ №5 с.Хазар»

Настоящая Инструкция разработана на основании требований общеобъектовой инструкции и является обязательной для выполнения всеми работающими на территории и в помещениях учреждения МКУ ДО «ДЮСШ №5 с.Хазар»

Нарушение требований настоящей Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Территория, прилегающая к зданию учреждения, должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от тары, мусора и других горючих материалов.

Вокруг здания должен быть обеспечен свободный доступ. Состояние дорожного полотна не должно препятствовать проезду пожарных машин. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водосточникам, а также подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю и оборудованию должны всегда быть свободными.

На территории учреждения запрещается размещение бочек с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, а также баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

Защитный слой штукатурки или другого огнезащитного покрытия конструкций, на путях эвакуации должна поддерживаться в хорошем эксплуатационном состоянии.

Располагаемая на первом этаже электрощитовая должна быть надежно закрыта.

Чердачные помещения должны содержаться в чистоте и порядке.

Двери чердака, а также двери вентиляционной камеры должны содержаться в закрытом состоянии. Ключи от дверей чердачных помещений должны храниться в строго установленном месте (вахта), о чем необходимо предупредить надписью у входа на чердак.

В чердачных помещениях зданий не допускается хранить горючие материалы или предметы, за исключением оконных рам, которые нужно складывать не ближе 1 м от воздуховодов и не загромождать ими проход по чердаку.

В зданиях учреждения запрещается:

- Сдавать в аренду площади для размещения магазинов, мастерских, складов с горючими материалами.
- Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и чуланы, а также хранить под маршами и на площадках лестниц какие-либо вещи, мебель, материалы и т.п.
- Под маршами лестниц на первом этаже допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, огражденных негорючими перегородками.
- Снимать доводчики или другие устройства самозакрывания дверей лестничных клеток.
- Снимать предусмотренные проектом в коридорах, лестничных клетках дверные полотна, противопожарные двери; разбирать противопожарные перегородки.

- Производить отогрев труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами или с применением открытого огня. Отогрев их должен производиться паром, горячей водой или песком и другими пожаробезопасными способами.
- Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывоопасные материалы и вещества в коридорах, лестничных клетках, на чердаках.
- Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения. Проведение огневых работ должно производиться с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и помещений. После завершения огневых работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения помещения, конструкции и предметы, чтобы исключить возможность их загорания.
- Курить и пользоваться открытым огнем в чердачных помещениях и в местах хранения горючих материалов.
- Устанавливать на окна глухие металлические решетки.
- Использовать вентиляционные камеры и машинные помещения не по прямому назначению, хранить в них горючие материалы.
- Применять легковоспламеняющиеся жидкости для мойки полов и обработки одежды.
- Оставлять находящиеся под напряжением радиоприемники, калькуляторы и другие бытовые электронагревательные приборы, уходя из помещений.

В подсобных помещениях запрещается обивать стены и потолки тканями без предварительной их обработки огнезащитным составом.

Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, холодильники и т.п. разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

В кладовых и складах с наличием горючих материалов, изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны быть оборудованы защитными колпаками или светорассеивателями из несгораемых материалов.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- ✓ Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.
- ✓ Применять для защиты электросетей вместо калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления ("жучков").
- ✓ Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электропроводах, обертывать электрические лампы бумагой и материей.
- ✓ Пользоваться в служебных кабинетах различного рода электронагревательными приборами (кипятилниками, электрочайниками, утюгами, электроплитами, электрокаминами и т.п.).

Приготовление кипятка, подогрев пищи допускаются только в специально оборудованном для этих целей помещениях (местах).

Светильники общего пользования должны подвергаться периодическому осмотру и очистке от пыли не реже 2-х раз в год.

Ковры и ковровые дорожки в помещениях с массовым пребыванием людей должны быть прикреплены к полу. Запрещается на путях эвакуации в этих помещениях применять горючие и

токсичные при горении отделочные материалы, ковры и другие покрытия полов, способствующих быстро распространению горения по поверхности.

На время проведения массовых мероприятий назначаются ответственные дежурные из числа лиц обслуживающего персонала, которые должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности.


Во время проведения массовых мероприятий запрещается устанавливать в проходах зала стулья, закрывать на замки двери эвакуационных выходов, впускать в помещения людей в количестве, превышающем установленные нормы и устанавливать на окна металлические решетки.

При обнаружении первых признаков пожара (запах дыма, отблески пламени) каждый работающий обязан:

- ✓ немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01;
- ✓ оповестить руководителя подразделения о пожаре;
- ✓ организовать эвакуацию людей и спасание материальных ценностей;
- ✓ принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения в начальной стадии пожара. В случае, когда помещение задымлено, и очаг пожара не виден необходимо плотно закрыть окна и двери помещения и покинуть опасную зону;
- ✓ обесточить помещение, в котором произошел пожар;
- ✓ встретить пожарные подразделения и указать место пожара, а также расположение наружных водосточников и пожарных гидрантов на территории предприятия.

Обеспечение первичными средствами пожаротушения общественных зданий и сооружений осуществляется из расчета не менее чем 2-мя порошковыми огнетушителями емкостью 5-6 л на каждом этаже.

Директор МКУ ДО «ДЮСШ №5 с.Хазар»



Джалилов Ш.А.